



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS

Certificado nº: ES036486

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios", BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Cumplen con la norma:

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Fabricante:

EXTINTORES FAEX, S.L.

Centro de producción:

PG EL ÁGUILA, CL RUMANÍA, 24-25.
UTEBO-50180 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 09/ 09/ 2011

Fecha de actualización: 03/ 08/ 2023

Fecha de caducidad: 08/ 09/ 2026



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

ANEXO AL CERTIFICADO N° ES036486

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias	Fecha
EXFAEX	C2F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 2kg	-20°C/+60°C	34B	09/09/2011
EXFAEX	C5F	Permanente, 174 bar	CO ₂ 5kg	-20°C/+60°C	89B	09/09/2011
EXFAEX	PI-6HS	Permanente, 15 bar	6 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	34A 233B 75F	15/04/2014
EXFAEX	PI-6H	Permanente, 15 bar	6 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	27A 233B 75F	15/04/2014
EXFAEX	PI-1 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 1 kg	-20°C/+60°C	5A 21B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-2 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 2 kg	-20°C/+60°C	8A 34B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-3 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 3 kg	-20°C/+60°C	13A 89B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6 Basic ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	27A 183B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-6S ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 6 kg	-20°C/+60°C	34A 233B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-9 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 9 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C	03/12/2015
EXFAEX	PI-9H	Permanente, 15 bar	9 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	27A 233B	03/12/2015
EXFAEX	PI-12 ABC	Permanente, 15 bar	Polvo ABC 12 kg	-20°C/+60°C	43A 233B C	0/12/2015
EXFAEX	PI-2H	Permanente, 15 bar	2 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	5A 34B 25 F	21/12/2018
EXFAEX	PI-6D	Permanente, 15 bar	Polvo D 6 kg	-20°C/+60°C	D	28/03/2023
EXFAEX AQUALITHIUM	PI-6LF	Permanente, 15 bar	6 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	8A	28/03/2023
EXFAEX AQUALITHIUM	PI-9LF	Permanente, 15 bar	9 litros Agua + Aditivos	+5°C / +60°C	13A	28/03/2023

Estado de Revisión: 6

Fecha de Revisión: 28/03/2023



Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
28108 Alcobendas (MADRID)

